



INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE
INSTITUTE FOR STANDARDIZATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



**CERTIFIKAT
O USKLADENOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Br. T 15 009X
No.

Proizvod
Product

POTOPNA PUMPA TIP: 2400.591

Osnovni podaci o proizvodu
Principal characteristics of the product

Zaštita: I M2 EEx d I;
Maksimalni napon: 1100 V;
Snaga: 90 kW do 104 kW;
Broj okretaja: 2970 o/min;
Mehanička zaštita: IP68.

Proizvođač / Isporučilac
Manufacturer / Supplier

Xylem Water Solutions Manufacturing AB, Emmaboda-Sweden

Podnosilac zahtjeva
Applicant

Xylem Water Solutions Sweden AB, Sundbyberg-Sweden

Izveštaj o ispitivanju br.
The test report No.

INERIS 01ATEX0052X od 27.09.2001 godine te pregled
proizvodnje i kontrole uređaja kod proizvođača.

Ispitna laboratorija
Testing laboratory

Laboratorija za protiveksplozijsku zaštitu INERIS – Instituta
national de l'environnement industriel et des risques –Verneuil-en-
Halatte, Francuska.

Tijelo za certificiranje
Certification Body

Ex komisija BiH, Rješenje 01/96-2616 od 1996.09.02.

Važi do
Valid until

2018-10-20.

**Potvrđuje se da je ispitani uzorak proizvoda u skladu
sa zahtjevima slijedećih propisa i standarda**

**It is certified that the tested sample of the product is in the conformity
with requirements of the following regulations and standards**

Naredba o obaveznom atestiranju protiveksplozijski zaštićenih električnih uređaja
namjenjenih za upotrebu u ugroženim prostorima, Sl. list SFRJ br. 25/81 i standardi
BAS EN 60079-0:2009, BAS EN 60079-1:2004, BAS EN 13463-1:2005, BAS EN 13463-5:2008
i BAS EN 1127-2:2002.

Datum izdavanja 2015-10-20.
Date of Issue



Potpis ovlaštene osobe
Authorized Signature

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N°CRO19225Q

